

依頼者名 : 玉城町役場 上下水道課
 水道施設名 : 玉城町上水道 山岡
 採水地点 : 山岡水源地
 水源種別 : 深井戸・原水
 集計期間 : 2021/04/01 ~ 2022/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	2021/05/10	2021/07/01	2021/08/05	2021/11/04	2022/02/03	最大値	最小値	平均値	検査回数
1	大腸菌	検出されないこと	MPN/100mL	0	—	0	0	0	0	0	0	4
2	嫌気性芽胞菌		CFU/mL	<30	—	<30	—	—	<30	<30	<30	2
2	嫌気性芽胞菌		CFU/10mL	—	—	—	0	0	0	0	0	2
3	クリプトスポリジウム			—	陰性	—	—	—	—	—	—	1
4	ジアルジア			—	陰性	—	—	—	—	—	—	1

<: 未満を表します。